



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«21» мая 2021 г.

(дата составления акта)

09 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 143

В период с «12» мая 2021 года по «21» мая 2021 года по адресу: г. Ярославль, 150063 ул. Громова, д.54а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «28» апреля 2021 года № 143.

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №145» (далее МДОУ «Детский сад №145»).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. с «12» мая 2021 года по 09 час. 30 мин. «21» мая 2021 года.

Общая продолжительность проверки: (8 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) И.О. заведующего МДОУ «Детский сад №145» Переломова О.С. (распоряжение направлено 28.04.2021 года по эл.почте)

И.О. заведующего

Переломова О.С.

[Подпись]

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Штрекерт Вадим Дмитриевич.

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего Переломова О.С., заместитель заведующего по АХР Руденик А.С.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1984 году, двухэтажное, 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1., электрифицировано, имеется техподполье. В здании имеется внутренний водопровод (11 ПК). Здание оборудовано АУПС и СОУЭ. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор № 600076-ЦТО от 01.01.2021 года заключен с ООО ЦТО «Спецавтоматика»). Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор № 5/2021-ТО от 01.01.2021 года заключен с ГБУ ЯО «ПСС ЯО»), на объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности. Количество сотрудников - 94 чел., воспитанников - 232 чел.

Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована).

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской	Сведения о юридических и (или) физических лицах,

П		Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Покрытие потолка в раздевалке группы №10 (№ 46 по тех. паспорту) выполнена материалом более высоким классом пожарной опасности, чем КМ 2 . Применена пенопластовая потолочная плитка	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.08.2008 г. 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	<u>МДОУ «Детский сад № 145»</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 _____ (подпись проверяющего)
 _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)
 _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Проверочные листы

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор
г. Ярославля
по пожарному надзору Штрекерт В.Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» мая 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Переломова О.С. и.о. заведующего
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 «21» мая 2021 г.  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)