



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

«26» июля 2019 г.  
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 213

В период с «08» июля 2019 года по «26» июля 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул. Громова, д. 54а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «01» июля 2019 года № 213.

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145» (далее МДОУ «Детский сад № 145»).

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. с «08» июля 2019 года по 10 час. 00 мин. «26» июля 2019 года.

Общая продолжительность проверки: (15 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

*Шурыгина Н.А.*

(распоряжение направлено 01.07.2019 года по эл. почте)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад № 145» Шурыгина Нина Михайловна, заместитель заведующего по АХР Руденик Александр Сергеевич.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада введено в эксплуатацию в 1984 году, двухэтажное, 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1., электрифицировано, имеется техподполье. В здании имеется внутренний водопровод (11 ПК). Здание оборудовано АУПС и СОУЭ. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор № 600076-ЦТО от 01.07.2019 года заключен с ООО ЦТО «Спецавтоматика»). Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор № 11/2019-ТО от 01.07.2019 года заключен с ГБУ ЯО «ПСС ЯО»), на объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована).

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91\*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В качестве первичных средств пожаротушения в учреждении для помещений применяются огнетушители ОУ-2 и ОУ-3. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара (согласно журнала техобслуживания огнетушителей).	п.463, п.465 ППР в РФ	<u>МДОУ «Детский сад № 145»</u>
2.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание детского сада не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*, п.7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	<u>МДОУ «Детский сад № 145»</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Проверочные листы

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля

по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июля 20 19 г.



  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Шургаев Н.А. директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 20 19 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)